



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И
СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту
Одељење за инспекцијски надзор
Број: 551-00-00390/2014-19
Датум: 14.11.2014.године
Београд

ЗАПИСНИК

о

ванредном инспекцијском надзору
у Геронтолошком центру Суботица

На основу члана 18. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ 42/91, 71/94, 79/05), а у вези члана 166-174 Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 42/11) инспектори социјалне заштите Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије извршили су ванредни инспекцијски надзор у Геронтолошком центру у Суботици (у даљем тексту Установа).

Ванредни инспекцијски надзор извршен је 14.11.2014. године. Ванредни инспекцијски надзор (у даљем тексту надзор) извршили су инспектори социјалне заштите Љубомир Дабетић и Николина Арбутина.

Предмет надзора: Преиспитивање услова живљења у РЈ "Дом за негу"
Геронтолошког центра Суботица

Надзор је обављен у присуству социјалног радника Установе Гордане Шарчевић, без претходне најаве, у Радној јединици „Дом за негу“, која се налази у Суботици у ул. 27. марта.

У вршењу инспекцијског надзора, инспектори социјалне заштите су утврдили следеће:

На дан вршења надзора на смештају у Радној јединици „Дом за негу“ је било 169 корисника, док је капацитет утврђен Уредбом о мрежи установа социјалне заштите 172.

Стање простора и опреме: На дан вршења инспекцијског надзора у објекту је било смештено 169 корисника у 52 собе, које су неправилно нумерисане (бројеви се понављају). Простор је опремљен тако да не задовољава основне стандарде, будући да је **опрема у већини соба дотрајала и неједначена**. Из главног ходника се улази у део објекта који је у претходном периоду представљао прихватилиште, кроз улазна врата чија је ширина 80 цм (што није у складу са и даље важећим Правилником о ближим условима за почетак рада и обављање делатности и нормативима и стандардима за обављање делатности установа социјалне заштите за смештај пензионера и других лица („Сл. Гласник РС“, бр. 44/93, 60/93, 73/2002, 66/2003, 102/2004, 76/2005 и 34/2009). Овако уска врата отежавају пролазак корисницима који користе инвалидска колица.

Плафон и зидови у једној од трпезарија које се налазе у објекту, као и плафон и зидови у просторији која се налази испред собе за радну терапију су **обложени ламперијом**, што је **недопустиво** како из перспективе прописа којим је уређена противпожарна заштита, тако и из перспективе самих корисника за које ова чињеница може представљати озбиљну **потенцијалну опасност**, јер је високо запаљив материјал. Овај материјал је потребно **ХИТНО** заменити прописаним материјалом за јавне објекте.

Тоалетни простори у објекту не испуњавају стандарде прописане чл. 9 Правилника о ближим условима за почетак рада и обављање делатности и нормативима и стандардима за обављање делатности установа социјалне заштите за смештај пензионера и других лица („Сл. Гласник РС“, бр. 44/93, 60/93, 73/2002, 66/2003, 102/2004, 76/2005 и 34/2009). Чланом 9. Правилника прописано је да **пужалац услуге мора да има једну ВЦ кабину на 10 корисника**, ако собе немају посебан санитарни чвор у који се може ући са инвалидским колицима или посебним помагалима, једну туш кабину за 20 корисника и купатило са кадом окренутом зиду својом ужом страном, како би се обезбедио несметан приступ са три стране и један умиваоник са топлом и хладном водом на 10 корисника. У вршењу инспекцијског надзора инспектори социјалне заштите су утврдили, да у објекту постоје **само 6 купатила за кориснике, нису одвојени мушки и женски**, од којих су два са кадом окренутом својим ужим делом зиду, три купатила су **без каде и туш кабине**. Овакав број и структура тоалетних простора не задовољава минимум стандарда за задовољавање основне потребе корисника и потребно је **ХИТНО** предузети мере на **отклањању ове неправилности**, узимајући, пре свега, у обзир захтевну структуру корисника смештених у овој РЈ (полузависни, зависни корисници). У купатилима, генерално, опрема је **неисправна и дотрајала**.

Хигијена простора, опреме и корисника: Инспектори социјалне заштите констатују да је хигијена простора на задовољавајућем нивоу, осим у санитарно-хигијенским просторијама.

Заштеник оставити:

- директору Установе социјалне заштите Геронтолошки центар „Суботина“ у Суботини
- Архиви

ИНСПЕКТОРИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Љубомир Дабегић
Љубомир Дабегић
Николина Арбутина
Николина Арбутина

