

ЗАКЉУЧАК

Са аспекта испитиваних параметара у дистрибутивној мрежи од 100 анализираних узорака 81 (81,00%) је испунило услове прописане у Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98). Укупно 19 (19,00%) анализираних узорака није испунило услове прописане у чл. 3/1 наведеног Правилника у погледу микробиолошких особина воде. Сви узорци су у погледу физичко-хемијских параметара исправни.

На основу извршених анализа, испитивани узорци, односно вода из дистрибутивне мреже водовода града Панчева, уз даље адекватно хлорисање може се користити за пиће.

Потребно је наставити са спровођењем мера и поступка који обезбеђују хигијенски исправну воду за пиће, како у дистрибутивној мрежи тако и у процесу производње.

НАЧЕЛНИК

Центра за хигијену и хуману екологију

Прим.мр сци мед др Радмила Јовановић
спец.хигијене, субспец.исхране